


Format: A1 Filnavn: C:\Users\13695\OneDrive - Klepp kommune\Sieklister, veiledere, prinsipptegninger og beste praksis\Prinsipptegninger\Prinsipp_tilbakeslagssikring.dwg Xref:

Diagram of a water heater with a red tank and a grey vent pipe. A circled number 2 points to the top of the tank.



- Trykkmåler på vanninntak til avløpsspumpestasjoner vil gi overvåking og alarm om trykket endrer seg, og det kan være fare for tilbakeslag. Ved lav alarm kan det vurderes om det er behov for kokevarsel, spyling og kloring eller forebyggende prøvetaking.

Tilbakestrøming

- Ros-analyse:

- Tappepunkt spillvannspumpestasjon:

- Merknader

1. Ekspansjonstank: Ved installasjon av tilbakesstrømningssikringen er det behov for ekspansjonstank for å ta opp trykkøkning som følge av oppvarming av vann.
2. Det er opp til eier å vurdere om det skal anvendes tilbakesstrømningssikring i kategori 4 eller 5. EN1717 vurderer kategori 5 som en sikrere løsning. Den er derimot avhengig av strøm, krever større plass, avhengig av bruk kan det være behov for større pumpe for å sikre tilstrekkelige vannmengder til spyling ol.
3. NB! Væskekategori 4 krever årlig service.

NB! Tegninger er prinsipp. I alle tilfeller skal løsninger vurderes og dimensjoneres av faglig kompetente rørleggere iht. krav /føringer fra produsent av tilbakestrømningssikring

Rev.	Dato	Reviseringen gjelder				Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
HÅ, KLEPP, SANDNES OG TIME KOMMUNE						Tegnet av	Saksbehandler		
PRINSIPP TILBAKESSTRØMNINGSSIKRING AV DRIKKEVANN						TLVO		TLVO	
						Sidemannskontnr.		Oppdragsansvarlig	
						HÅ, KLEPP, SANDNES TIME		TLVO	
						VA		Målestokk	
PRINSIPP AVLØPSPUMPESTASJON						Dato			
						20.10.2025			
						Oppdragsnr.	Status	PRINSIPPTEGNING	
						Tegning nr.	AVLØPSPUMPESTASJON		Rev.