



Statens vegvesen

HÅ KOMMUNE
Rådhusgata 8

4360 VARHAUG

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Katrine Nettet / 99446665

Vår referanse:
24/316929-4

Deres referanse:
25/17974

Vår dato:
26.05.2025

Detaljregulering – Stokkalandsmarka brannøvingsområde – Hå kommune

Vi viser til høring av detaljregulering for Stokkalandsmarka brannøvingsområde i Hå kommune, datert 09.05.2025. Vi viser også til våre tidligere merknader til varsel om oppstart datert 28.11.2024.

Saken gjelder

Hå kommune har tatt initiativ til planen som i hovedsak innebærer et øvingsområde på ca. 3 dekar for Hå brannvesen. Øvingsområdet skal legge til rette for realistiske og kontrollerte øvelser som forbedrer innsatsmannskapers ferdigheter i ulike nødsituasjoner. Planforslaget åpner også opp for at deler av området kan brukes til mottak for hageavfall. Planområdet ligger nedfor Stokkalandsmarka boligområde, i tilknytning til Stokkalandsmarka industrielt.

Statens vegvesens rolle i planleggingen

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen.

Vi skal bidra til å følge opp FNs bærekraftsmål rettet mot transportsektoren gjennom oppfølgingen av NTP-målene hvor hovedmålet er et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Til denne saken uttaler vi oss med bakgrunn i sektoransvaret. Dette innebærer at vi har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, framkommelighet, universell utforming, klima og miljøhensyn og helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel.

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Bergelandsgata 30
4012 STAVANGER

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Våre merknader

Vi bemerker at våre merknader til varsel om oppstart (se vedlegg) må inkluderes i oppsummering av merknader.

Det forventes at det kun er brannbiler som skal kjøre til øvingsfeltet. Vi stiller spørsmål ved om det også vil være trafikk som følge av mottak for hageavfall. Vi forutsetter at avkjørselen får en utforming i henhold til gjeldende vegnormal. Vi anbefaler å regulere inn avkjørselen til planområdet i sin helhet fremfor bruk av adkomstpil. Det er ellers positivt at det er regulert frisisiklinjer med tilhørende bestemmelser.

Transport vest – Transportforvaltning vest 2
Med hilsen

Tonje K. Doolan
Seksjonsleder

Katrine Nessel
Planforvalter

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Hå kommune

Rådhusgata 8

4360 VARHAUG

Deres referanse:

2024/6042Dato: **21.05.2025**Saksnr.: **2024/99006**Dok.nr.: **7**

Saksbehandler:

Tore Glette-Iversen

**Hå kommune - PlanID 202406 - detaljregulering -
brannøvingsområde - uttalelse**

Vi viser til oversendt planforslag for planid 202406 – detaljregulering brannøvingsområde, datert 09.05.2025. Planen legger til rette for etablering av et område som skal brukes til øvingsaktiviteter for brannvesenet, samt mottak av hageavfall. Det ligger i næringsområdet Stokkelandsmarka.

Fylkesdirektøren frarådet fortsettelse av planarbeidet i uttalelsen til planoppstarten. Da ble det lagt vekt på at det varsla planområdet var uforholdsmessig stort og at det omfattet LNF-areal. Hå kommune hadde i tillegg nettopp vedtatt en ny kommuneplan, der det var satt av areal til brannøvingsområde på Elgane.

Hå kommune skriver at de ikke har greid å komme til enighet med grunneier om bruk av området på Elgane, og at de derfor har blitt nødt til å finne andre areal. I foreliggende planforslag har arealet blitt kraftig redusert fra det som ble varslet i oppstarten, og det ligger innenfor et område som er satt av til næringsformål i kommuneplanen. Videre skriver kommune at de har vært i dialog med Statsforvalteren i Rogaland, og at de basert på den dialogen har kommet fram til avgrensning av arealet og bestemmelser som skal ivareta miljøet.

Fylkesdirektøren mener det er positivt at planforslaget nå begrenser seg til et mindre område, og at kommunen unngår omdisponering av LNF-areal. Fylkesdirektøren har **faglig råd** om at Hå kommune, i neste kommuneplanrevisjon, tilbakefører arealet på Elgane (del av gnr./bnr. 59/84) til LNF-formål slik at området kan bli dyrka mark.

Hilsen

Gareth Philip Doolan
seksjonssjefTore Glette-Iversen
rådgiver

Kopi til:

STATSFORVALTAREN I ROGALAND

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.

Fra: [Per Ivar Aniksdal](#)
Til: [Teknisk Sakspost](#)
Kopi: [Sunniva Hidle Kristoffersen](#)
Emne: Innspill til detaljregulering for Stokkalandsmarka brannøvingsområde - PlanID 1119-202406
Dato: mandag 23. juni 2025 14:40:02
Vedlegg: [image001.png](#)

Viser til høring til ny detaljregulering for Stokkalandsmarka brannøvingsområde.

Det er svært viktig for Hå brannvesen og få etablert et øvingsområde, slik at vi kan gjennomføre våre pålagte kurs og øvingsaktiviteter i trygge omgivelser.

I dag har vi en del nødvendig trening som vi må ut av kommunen for å få gjennomført. Det vil være bedre for den totale beredskapen i Hå, dersom vi kan gjennomføre øving og trening innenfor vårt dekningsområde.

Rapporten «Fremtidens brann- og redningsvesen», en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, setter høye krav og forventninger til hva brannvesenet skal takle av fremtidige utfordringer. Justis- og beredskapsdepartementet la også nylig frem stortingsmeldingen «Totalberedskapsmeldingen – forberedt på kriser og krig» Denne plasserer brannvesenet inn som en del av totalforsvaret i Norge, og her nevnes også det fremtidige utfordringsbilde som vi må forberede oss på.

Med bakgrunn i dette er det viktig at brannvesenet har gode og trygge øvingsfasiliteter, som samtidig også ivaretar det miljømessige aspektet.

Med vennlig hilsen

Per Ivar Aniksdal
Brannsjef

Telefon: 41 53 26 77

www.ha.no



Me løfter i lag

Fra: Sunniva Ueland Halvorsrød
Sendt: torsdag 19. juni 2025 08:28
Til: Sunniva Hidle Kristoffersen
Emne: VS: Brannøvingssområde

Hei Sunniva

Denne skal kanskje til deg? 😊

Beste helsing

Sunniva Ueland Halvorsrød
Spesialkonsulent

Telefon: 51 79 30 00

www.ha.no



Me løfter i lag

Fra: Roar Haugland <Roar.Haugland@ha.kommune.no>
Sendt: onsdag 18. juni 2025 08:37
Til: Sunniva Ueland Halvorsrød <Sunniva.UelandHalvorsrod@ha.kommune.no>
Emne: Brannøvingssområde

Hei Sunniva.

Jeg hadde egentlig ikke noen innspill til området for brannøvingssområde ved Stokkelandsmarka med tanke på eiendomsforhold eller adresser, men jeg oppdaget nettopp at det er stor mulighet for marin leire i området der man planlegger brannøvingssområde.

Det kan jo være greit å være obs på. Samtidig så ligger arealet over det som er marin grense, så det skal sannsynligvis ikke være noe kvikkleire her.

Med vennlig hilsen

Roar Haugland
Leder - Kart og oppmåling

Telefon 41 28 41 14

www.ha.no



Me løfter i lag

Hå kommune
Postboks 24
4368 VARHAUG

Vår dato: 24.06.2025

Vår ref.: 202420824-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 25/17974

Saksbehandler: Turid Bakken

Pedersen/ 22959767/tba@nve.no

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Stokkalandsmarka brannøvingsområde - Hå kommune

Vi viser til brev datert 09.05.2025. Saken gjelder offentlig ettersyn av detaljregulering for Stokkalandsmarka brannøvingsområde. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et brannøvingsområde samt mottak av hageavfall.

Om NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).

NVEs konkrete uttalelse

NVE har ingen merknad til planen.

Ytterligere informasjon

Dere finner mye informasjon på våre nettsider om arealplanlegging, <https://www.nve.no/arealplanlegging/>. Vår uttalelse i saken er nødvendigvis ikke uttømmende. For å få en fullstendig oversikt viser vi til [Kartbasert veileder for reguleringsplan](#) som leder dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Dersom dere har spørsmål, eller det er noe i uttalelsen her som er uklart, kan dere ta kontakt pr. telefon eller e-post.

Meld inn fareutredninger

Naturfareutredninger som er bestilt etter 01.01.2025 skal meldes inn til NVE i henhold til



[pbl § 2-4](#) og [Forskrift om pliktig innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger](#). Vi ønsker også å få inn naturfareutredninger bestilt før denne datoen. Geotekniske grunnundersøkelser skal leveres inn til NGU via NADAG. Informasjon finnes her: [Meld inn naturfareutredninger - NVE](#).

Kommunens ansvar

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelse og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd, uttalelse, eller innsigelse til saken.

Med hilsen

Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Turid Bakken Pedersen
Senioringeniør

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner.

Mottakere:

Hå kommune

Kopimottakere:

STATSFORVALTEREN I ROGALAND



HÅ KOMMUNE
Rådhusgata 8
4360 VARHAUG

Kontakt saksbehandler

Rune Lian, 51568754

Uttale - høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan - Hå - detaljregulering av brannøvingssområde Stokkelandsmarka - planID 202406

VI viser til oversendelse fra kommunen datert 09.05.2025 hvor detaljreguleringsplan for brannøvingssområde i Stokkelandsmarka blir sendt på høring.


Bakgrunn for saken

Saken gjelder høring av detaljreguleringsplan for et nytt brannøvingssområde rett øst for eksisterende næringsområde i Stokkelandsmarka og sør for eksisterende fordrøyningsbasseng.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere et brannøvingssområde. Brannøvingssområdet skal benyttes til trening og øving av innsatsmannskaper i brann- og redningstjenesten i Hå kommune. Øvingssområdet skal legge til rette for realistiske og kontrollerte øvelser som forbedrer innsatsmannskapers ferdigheter i ulike nødsituasjoner.

Øvingsfeltet vil kunne bestå av følgende objekter:

- Varmdykkshus – Betonghus med ca. 60 m2 grunnflate over to etasjer.
- Flyttbar overtenningscontainer
- Slokkekar, ca. 100 liter
- Betongdekke for rednings- og frigjøringsøvelser på kjøretøy



Området skal opparbeides med asfalt- og betongdekke med fall mot slik med oljeutskiller som skal kobles til kommunalt avløp.



Statsforvalteren har tidligere uttalt seg til plan. Første gang i brev av 29.11.2024 ved oppstart av planarbeid og så i brev av 11.02.2025 som tilbakemelding etter drøftingsmøte med kommunen. Vi viser til disse uttalene.


Vår vurdering

Vi mener det er positivt at kommunen legger til rette for øvelsesområde for brannvesenets virksomhet. Vi viser i denne sammenhengen også til arbeidet med kommuneplanen hvor det ble lagt inn et tilsvarende øvingsområde på Elgane. Vi forstår at lokaliteten på Elgane ikke lar seg realisere og vi legger til grunn at dette område føres tilbake til LNF-formål i kommende revidering av kommuneplanens arealdel.

Når det gjelder det aktuelle brannøvingsområde skal dette plasseres nært opp til et eksisterende fordrøyningsbasseng som har avløp til Bjårvatnet. Bjårvatnet er et naturreservat med viktige og sårbare naturverdier. Vi minner om naturmangfoldloven § 49 som sier at om virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, kan innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår.

Brannøvingsområdet som blir foreslått ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom og det går en avrenningslinje skrått over øvingsområdet. I ROS-analysen blir det vurdert at det det er akseptabel risiko for flom ut ifra at fordrøyningsbassenget er godt dimensjonert og øvingsområdet har mindre materielle verdier.

Øvingsområdet skal ha sluk med oljeutskiller. Ved en flomsituasjon er det en mulighet for at oljeutskilleren vil bli overflommet og at fanget olje vil kunne spres blant annet til fordrøyningsbassenget. Hvor vidt dette er mulig eller realistisk er krevende for oss å vurdere, men ut ifra at slik forurensing kan havne ut i et naturreservat burde dette blitt vurdert. En mulig barriere kan være å bygge øvingsområdet slik at det er avskåret fra aktsomhetsområdet for flom eller at området heves slik at området ikke blir overflommet.



Bruk av slukkekar innebærer også bruk av olje eller liknende. Ved slukking kan dette føre til avdrift til omgivelsene. Avhengig av plassering og vindretning kan dette føre til avdrift mot fordrøyningsbassenget med påfølgende transport videre ut i Bjårvatnet. Det bør derfor vurderes om det er nødvendig at det også etableres en vegg ved slukkekar slik at en hindrer slik avdrift av oljekomponenter til vassdrag.

Planen må sikre at bruken av området ikke fører til at forurensing spres og særlig ikke ut i Bjårvatnet. Vi legger til grunn at kommunen sikrer dette i det videre planarbeidet.

Kommunen har tidligere vært tydelige på at det ikke skal benyttes slukkemiddel med PFAS og dette blir også sikret i bestemmelsene. Det må foreligge rutiner som hindrer at dette blir brukt på øvingsområdet. Statsforvalteren fører også tilsyn med slike øvingsfelt og ved et slikt tilsyn må det kunne dokumenteres at slukkemiddel med PFAS ikke blir benyttet.



Ut over dette har vi ikke vesentlige merknader til planen.

Med hilsen

Ida Eline Skålnes (e.f.)
seniorrådgiver

Rune Lian
seniorrådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Rogaland fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 130
Postboks 5091 Majorstuen

4001 Stavanger
0301 Oslo

Marit Rukke Ingvaldsen
Søndre Vestsidaveg 291
3677 NOTODDEN
Norge
mringvaldsen@live.no
+4741233951

25.06.2025

964969590
Hå kommune
Rådhusgata 8
4360 VARHAUG

Tilbakemelding på 'Kom med innspill til ny detaljregulering for Stokkelandsmarka brannøvingsområde'

Håper brannvesenets øvelser ikke medfører mye røyk og luftforurensning for oss som bor i Stokkelandsmarka.